

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Connector (COC)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Neutrik AG
Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN
LIECHTENSTEIN

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Neutrik AG
Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN
LIECHTENSTEIN

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Neutrik AG
Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN
LIECHTENSTEIN

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

250 V, 32 A; Wire size range 2,5-6,0 mm²;
Number of poles 2P+PE; Ambient temperature: 35°C

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.
Ref. De type

NAC3MP-HC; NAC3FC-HC

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

see test report

Additional Information on page 2

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 61984(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

2115300-1431-0002/157644

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification



J. Scheuerlein

Date: 2012-11-15

Signature: