

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Neutrik AG
Im alten Riet 143
9494 SCHAAN
Liechtenstein

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Gerätesteckdose, wiederanschließbar
Connector, rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or




Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60320-1 (VDE 0625-1):2023-06; EN IEC 60320-1:2021

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60320-1:2021



Aktenzeichen: 2115300-1550-0050 / 327872

File ref.:

Ausweis-Nr. 40060344

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2025-05-27

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Neutrik AG, Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN

Aktenzeichen / *File ref.*
2115300-1550-0050 / 327872 / TL3 / RHZ

Datum / *Date*
2025-05-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40060344.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40060344.

Gerätesteckdose, wiederanschließbar *Connector, rewirable*

Typ(en) / *Type(s)*

NAC3F-TRUE1-CG

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
Polzahl <i>Number of poles</i>	2-polig mit Schutzkontakt <i>2-pole with earthing contact</i>
Bauart <i>Kind of construction</i>	Nicht-genormte Konstruktion <i>Non-standardized construction</i>
Ausführung(en) <i>Construction(s)</i>	zentrale Leitungseinführung <i>straight cable entry</i> Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung <i>cable gland with integrated cord anchorage</i>
Anschlussart <i>Connection method</i>	Schraubklemmen - Anschlussvermögen: flexibel: 1,0 - 2,5 mm ² <i>screw terminals</i> - <i>rated connection capacity:</i> <i>flexible: 1,0 - 2,5 mm²</i>
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP20
Zuleitung(en) <i>Cord(s)</i>	Typ der zulässigen flexiblen Leitungen: <i>Type of applicable flexible cords:</i> H07RN-F 3G 1,5 mm ² H07RN-F 3G 2,5 mm ²
Anmerkung(en) <i>Remark(s)</i>	Geeignet für den Einsatz in Höhen von bis zu 4000 m <i>Suitable for use at altitudes of up to 4000 m</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Neutrik AG, Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN

Aktenzeichen / *File ref.*
2115300-1550-0050 / 327872 / TL3 / RHZ

Datum / *Date*
2025-05-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40060344.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40060344.

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Neutrik AG

Anmerkung(en)

Die Gerätesteckdose Typ NAC3F-TRUE1-CG ist Teil des Gerätesteckvorrichtungssystems NAC3(..)X(.) - Serie(s) (nicht genormte Konstruktion) des Herstellers Neutrik AG.

Remark(s)

Der Typ NAC3F-TRUE1-CG darf nur in Kombination mit den VDE-genehmigten Gerätesteckern der NAC3(..)X(.) - Serie(s) des Herstellers Neutrik AG verwendet werden.

The connector type NAC3F-TRUE1-CG is part of the appliance coupler system NAC3(..)X(.) - Serie(s) (non-standardized construction) of manufacturer Neutrik AG.

The type NAC3F-TRUE1-CG shall only be used in combination with the compatible VDE-approved appliance inlet types of the NAC3(..)X(.) - Serie(s) of manufacturer Neutrik AG.

Prüfberichtsnummer
Test report file no.

327872-TL3-3 (CB-Test report)

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr. 300 + 850 + 900 (vom 2025-05-27)
see Appendix No. 300 + 850 + 900 (dated 2025-05-27)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40060344

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Neutrik AG, Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN

Aktenzeichen / *File ref.*
2115300-1550-0050 / 327872 / TL3 / RHZ

Datum / *Date*
2025-05-27

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40060344.
This supplement is part of the Certificate No. 40060344.

Gerätesteckdose, wiederanschließbar *Connector, rewirable*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/ <i>Reference</i> 30027211	Neutrik Hungary Kft. Pap ut 4 3600 OZD HUNGARY
---	---



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Neutrik AG, Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN

Aktenzeichen / File ref.
2115300-1550-0050 / 327872 / TL3 / RHZ

Datum / Date
2025-05-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40060344.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40060344.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.